


- Détecteur de lumière
- Lichtsensor
- Daylight sensor
- Lichtsensor
- Sensor fotoeléctrico

- Sensore ottico
- Sensor de luz
- Датчик освещенности
- Czujnika światła
- Φωτοκϋτταρο

- Lyssensoren
- Lyssensoren
- Ljussensorn
- Valoanturia
- Işıđı sensörünü

4128 60

legrand[®]



	≤ 50 m ≤ 50 m
	1,5 ... 4 mm ² 1,5 ... 4 mm ²
	1,5 ... 2,5 mm ² 1,5 ... 2,5 mm ²
	8 mm 8 mm
	-20° C ... +70° C
	-20° C ... +60° C
IP	65

	100.000 Lux	
	20.000 Lux	
	10.000 Lux	
	3.500 Lux	
	1000 Lux	
	100 Lux	
	10 Lux	
	1 Lux	

1

2

3

4

CLAC

- Ne pas installer le détecteur de lumière à proximité immédiate de la source de lumière à commander et ne pas le diriger vers la source de lumière. Il faut couper l'alimentation électrique de l'appareil avant toute intervention sur le détecteur de lumière et le câble de raccordement.
- De lichtsensor niet in de onmiddellijke nabijheid van de geschakelde lichtbron monteren en niet naar de lichtbron richten. Bij de uitvoering van werkzaamheden aan de lichtsensor en de aansluitkabel moet het apparaat spanningsloos zijn.
- Do not mount the light sensor immediately next to the switched light source. Do not turn it towards the light source. Isolate the device before working on the light sensor and connection line.
- Lichtsensor nicht in unmittelbare Nähe der geschalteten Lichtquelle montieren und nicht der Lichtquelle zuwenden. Bei Arbeiten am Lichtsensor und der Anschlußleitung muß das Gerät spannungsfrei sein.
- No montar el sensor fotoeléctrico en las proximidades inmediatas de la fuente luminica conectada y no orientarlo hacia la misma. Al realizar trabajos en el sensor fotoeléctrico y en el cable de conexión, el aparato tiene que estar libre de tensión.
- Non montare il sensore ottico nelle immediate vicinanze della sorgente di luce inserita né rivolgerlo in direzione di quest'ultima. Quando si lavora sul sensore ottico e sul cavo di collegamento l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione di tensione.
- Não instalar o sensor de luz nas proximidades imediatas da fonte de luz ligada nem voltado para a fonte de luz. O equipamento tem que ser desligado da tensão para trabalhos no sensor de luz ou no cabo de conexão.
- Датчик освещенности запрещается направлять на осветительные приборы или монтировать рядом с ними. Во время работ с датчиком освещенности и соединительным проводом прибор должен быть обесточен.
- Nie montować czujnika światła w bezpośredniej bliskości podłączonego źródła światła i nie zwracać w kierunku źródła światła. Podczas prac przy czujniku światła i przewodzie przyłączeniowym urządzenie musi być pozbawione napięcia.
- Μην τοποθετήσετε το φωτοκϋτταρο κοντά ή στραμμένο προς την φωτεινή πηγή που θέλετε να ρυθμίσετε. Κατά την εκτέλεση εργασιών στον αισθητήρα φωτός και στο καλώδιο τροφοδοσίας, η συσκευή πρέπει να είναι εκτός τάσης.
- Monter ikke lyssensoren umiddelbart i nærheden af den tilsluttede lyskilde, og vend den ikke mod lyskilden. Ved arbejde på lyssensoren og tilslutningsledningen skal spændingen til enheden være afbrudt.
- Ikke monter lyssensoren i nærheten av lyskilden som skal kobles, og ikke vend den mot lyskilden. Ved arbeid på lyssensoren og tilkoblingsledningen må enheten være spenningsfri.
- Montera inte ljussensorn för nära den kopplade ljuskällan och inte vänd mot ljuskällan. Vid arbeten på ljussensorn och anslutningsledningen måste enheten vara späningsfri.
- Älä asenna valoanturia kytketyn valolähteen välittömään läheisyyteen äläkä kohdistä sitä valolähteeseen. Valoanturin ja liitosjohdon parissa työskennellessä laitteen on oltava jännitteetön.
- Gün ışığı sensörünü anahtarlanana ışık kaynağının yakınlarına monte etmeyin ve ışık kaynağına doğru çevirmeyin. Gün ışığı sensöründe ve bağlantı kablosunda yapılacak çalışmalarda cihaz gerilimsiz olmalıdır.

supply voltage L N

max. 250 V

L N

≤ 50 m

TOP

