


max. 28,7 mA @ 12 Vd.c.



(1) BELDEN 9842, BELDEN 3106A (or equivalent) max. 1000 m

Cat. 6 (FTP/UTP) max. 50 m

(2) 4 149 01/02/03 - 4 149 07/08/09

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire.

Il non rispetta alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio.

Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

No cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio.

Door de installatie- en gebruiksvoorwaarden niet strikt na te leven, kan er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan.

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

H μη αυτηρη τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να οπιζέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации может повлечь за собой риск поражения электрическим током или возникновения пожара.

Niezastosowanie się ścisłe do warunków instalacji i użytkowania może grozić porażeniem prądem lub pożarem.

Yerlestirme ve kullanımları koşullarına uyulmaması elektrik çarpması veya yanın risklerine yol açabilir.

A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár.

Jos et noudat tarakti asennus-, ja käyttöohjeita, voit aiheuttaa sähköiskun vaaran tai tulipalon.

FR LU BE CH

GB IE

IT CH

DE AT LI CH

ES

NL BE

PT

GR CY

RU

PL

TR CY

HU

FI

Om installationsvillkoren inte uppfylls strikt, föreligger risk för elchocker eller brand.

Nedodržení stanovených podmínek instalace a používání může vést k riziku zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

V prípade nedodržania presných podmienok týkajúcich sa inštalácie a používania hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požáru.

Neupoštevanje vseh pogojev instalacije in uporabe lahko povzroči nevarnost električnega udara ali požara.

Hvis installations- og brugsbetegnelsene ikke strengt overholderes, kan det medføre risiko for elektrisk stød eller brand.

Kui paigaldamis- ja kasutustingimusi ei järgita rangelt, võib see kaasa tuua elektrišoki või tulekahjuohu.

Precizi neievērojot uzstādīšanas un lietošanas noteikumus, pieaug elektriskās strāvas triecēja vai ugunsgrēka iespējamība.

Tiksliai nesilikaant instalavimo ir naudojimo sąlygų gali kilti trumpojo elektros jungimo arba gaisro pavojus.

Manglende overhold av installasjons- og bruksbetegnelsene kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ef skilyðum um uppsetningu og notkun er ekki vandlega fylgt kann slíkt að valda hættu á raflosti eða eldsvoða.

Nerespectarea strictă a condițiilor de instalare și utilizare poate genera riscuri de socuri electrice sau incendiu.

Непазването стриктно на указанията за сглобяване и използване може да доведе до риск от токов удар или пожар.

SE

CZ

SK

SI

DK

EE

LT

NO

IS

RO

BG