






0 697 85L




0 698 85L




1



2




2



- Installer le disjoncteur différentiel séparé des autres produits dans le tableau pour assurer le bon fonctionnement du système
 - Installeer de aardlekschakelaar apart van de andere producten in de verdeelkast om ervoor te zorgen dat het systeem op de juiste manier werkt.
 - To ensure the system functions properly, install the RCBO separately from the other devices on the panel.
 - Der FI-Schalter ist getrennt von den anderen Geräten im Stromkasten anzubringen, um den korrekten Betrieb der Anlage zu gewährleisten.
 - Instalar el disyuntor diferencial por separado de los demás productos en el panel para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
 - Instalar o disjuntor diferencial separadamente dos outros produtos no quadro para garantir o funcionamento correto do sistema.
 - Εγκαταστήστε τον διακόπτη ασφαλείας ξεχωριστά από τα άλλα προϊόντα του πίνακα έτσι ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος
 - Для обеспечения правильной работы системы установите АВДТ отдельно от других устройств в щите.
- رُكِّب قاطع التيار منفصلاً عن المنتجات الأخرى في اللوحة الكهربائية من أجل ضمان التشغيل الحسن للنظام.

- Disjoncteur différentiel C20 - 30 mA, 20 A - Type F (HPi) - Réf. 4 107 54
- Differentieel automaat C 20 - 30 mA, 20 A - Type F (HPi) - Ref. 4 107 54
- C20 RCD circuit breaker - 30 mA, 20 A - Type F (HPi) - Ref. 4 107 54
- FI-Schutzschalter C20 - 30 mA, 20 A - Typ F (HPi) - Art.-Nr. 4 107 54
- Disyuntor diferencial C 20 - 30 mA, 20 A - Tipo F (HPi) - Ref. 4 107 54
- Διακόπτης ασφαλείας C20 - 30 mA, 20 A - Τύπος F (HPi) - Κωδ. 4 107 54
- Автоматический выключатель дифференциального тока C20 - 30 mA, 20 A Тип F или HPi - Кат. № 4 107 54
- قاطع تيار نقاضي C20 - 30 ميلي أمبير، 20 أمبير - الصنف F (HPi) F - رقم المنتج 4 107 54 .

- Section fil 3 x 2,5 mm² rigide ou équivalent
- Draaddoorsnede 3 x 2,5 mm² onbuigzaam of gelijkwaardig
- Wire diameter 3 x 2,5 mm² rigid or equivalent
- Drahtquerschnitt 3 x 2,5 mm² steif oder äquivalent
- Secção fio 3 x 2,5 mm² rígido ou equivalente
- Sección cable 3 x 2,5 mm² rígido o equivalente
- Διατομή άκαμπτου καλώδιου 3 x 2,5 mm² ή ισοδύναμου
- Сечение проводников (жестких или эквивалентных) 3 x 2,5 mm²
- مقطع السلك الكهربائي 3 x 2,5 mm² صلب أو ما يعادله .





- 50 m maxi - Câble type 1000 R02V
Rigide ou identique en souple
 - Max. 50 m - Kabel type 1000 R02V
Onbuigzaam of identiek buigzaam
 - 50 m max. - 1000 R02V cable
Rigid or identical in flexible version
 - Maximal 50 m - Kabelart 1000 R02V
Steif oder identisch in der biegamen Version
 - 50 m máximo - Cabo tipo 1000 R02V
Rígido ou idêntico em macio
 - 50 m máximo - Cabo tipo 1000 R02V
Rígido ou idêntico em macio
 - 50 m το ανώτατο - Καλώδιο τύπου 1000 R02V
Άκαμπτο ή ίδιο εύκαμπτο καλώδιο
 - Не более 50 м – Тип кабеля 1000 R02V Жесткий или такого же сечения гибкий
- 1000 R02V نوع من سلك كهربائي مرن 50 متر أقصى حد - متر بصيغة مرتدة صلب أو مماثل بصيغة مرنة

- !**
- Circuit dédié : une seule prise par ligne
 - Specifiek circuit: een enkele contactdoos per lijn
 - Dedicated circuit: one socket only per line
 - Ein einziger Stecker für jede zugeordnete Leitung
 - Sólo una toma por línea dedicada
 - Uma única tomada por linha dedicada
 - Ξεχωριστό κύκλωμα: μία μόνο πρίζα ανά γραμμή
 - Одна розетка на линии

الدارة المخصصة: مقبس واحد لكل خط .

- Serrage mini = 0,8 N.m
 - Min. aanhaalkoppel 0,8 N.m
 - Minimum tightening: 0,8 Nm
 - Mindestanzugsmoment : 0,8 n.m
 - Par de apriete mín.: 0,8 N.m
 - Aperto mínimo: 0,8 N.m
 - Ελάχιστη σύσφιξη = 0,8 N.m
 - Мин. момент затяжки = 0,8 Н·м
- الحد الأدنى من الشد = 0,8 نيوتون متر

MODE 1**MODE 2**

- S'assurer que votre contrat de fourniture électrique est compatible avec la recharge de votre véhicule électrique.
Toujours débrancher la prise avant de démarrer le véhicule.
Seule l'utilisation des cordons fournis avec les véhicules est autorisée avec les prises VE.
L'utilisation de rallonge et adaptateur est interdite.
Le boîtier EVSE doit être suspendu.
L'utilisation d'un parafoudre est recommandée.
 - Vergewis u ervan dat uw elektriciteitsleveringscontract verenigbaar is met het opladen van uw elektrische voertuig.
Verwijder de stekker altijd uit de contactdoos, voordat u het voertuig start.
Alleen het gebruik van de bij de voertuigen geleverde snoeren is toe gestaan bij de EV-contactdozen (EV = elektrisch voertuig).
Gebruik geen verlengsnoer of adapter.
De EVSE-kast moet absoluut worden opgehangen.
Het is raadzaam om een overspanningsafleider te gebruiken.
 - Ensure that your electricity supply contract is compatible with recharging your electric vehicle.
Always remove the plug from the socket before starting the vehicle.
Use only the cables supplied with the vehicles on EV (electric vehicle) sockets.
Do not use an extension or adapter.
The EVSE box must be suspended.
Use of a surge protector is recommended.
 - Vergewissern Sie sich bitte, ob Ihr Stromliefervertrag das Aufladen von Elektrofahrzeugen vorsieht.
Den Stecker immer abziehen, bevor Sie das Fahrzeug starten.
Mit den Elektroauto-Steckdosen dürfen nur die mit den Fahrzeugen gelieferten Kabel verwendet werden.
Keine Verlängerungen oder Adapter verwenden.
Das EVSE Gehäuse muss unbedingt aufgehängt werden.
Verwenden Sie, wenn möglich, einen Überspannungsschutz.
 - Asegúrese de que su contrato de suministro eléctrico es compatible con la recarga del vehículo eléctrico.
Desconecte siempre la toma antes de arrancar el vehículo.
Los únicos cables autorizados para las tomas VE (vehículo eléctrico) son los suministrados con los vehículos.
No se deben utilizar alargadores ni adaptadores.
La caja EVSE debe estar obligatoriamente colgada.
Se recomienda la utilización de pararrayos.
 - Assegure-se de que o seu contrato de fornecimento eléctrico é compatível com a recarga do seu veículo eléctrico.
Desligar sempre a tomada antes de colocar o veículo em funcionamento.
Apenas a utilização dos cabos fornecidos com os veículos é autorizada com as tomadas VE (veículo eléctrico). Não usar extensão nem adaptador.
A caixa EVSE deve ser suspensa.
Recomenda-se o uso de pára-raios.
- تأكيد من أن عقد التزود بالكهرباء ملائم لشحن المركبة الكهربائية.
افصل السلك دائمًا عن المقابس قبل إدراة محرك المركبة.
لا يُسمح بتوصيل الأسلاك الكهربائية التي تقدم مع المركبة إلا مع مقابس المركبة الكهربائية.
يُحظر استخدام وصلة كهربائية أو موائد.
 يجب فصل العلبة EVSE.
يُوصى باستعمال جهاز الوقاية من الاندفاع.

⚠️ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

(FR)(BE)(CA)(LU)(CH)

⚠️ Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvoren de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montagelaats van het product.

U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

(NL)(BE)

⚠️ Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

(GB)(CA)(IN)(IE)(US)(SG)

⚠️ Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich von durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen

(DE)

(AR)

: إرشادات الأمان:

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل، فقد يؤدي التركيب الخاطئ وأداة غير ملائمة إلى خطأ التعرض للتيار الكهربائي أو نشوب حريق، أقرأ الشارة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به، لا تفتح أو تفتق أو تعدل أو تخوز المنتج ما لم تُنذر إلى ذلك بشكل محدد في الشارة، كل منتجات Legrand يجب فتحها وإصلاحها حصرًا من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand، وكل تفتح أو تفتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات، لا تستخدم سوى إكسسوارات من ماركة Legrand حصرًا



Electrotechnical expertise required

⚠️ Συστάσεις ασφαλείας

Το πρόϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης και κατά προτίμηση από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τυχόν λανθασμένη εγκατάσταση και/ή χρήση μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες ειδικά που αποτελούνται από την πώφη του χώρα τοποθέτησης του προϊόντος. Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επενδύετε στο προϊόντος εκτός και αν υπάρχουν σαφείς σχετικές οδηγίες στο εγχειρίδιο. Όλα τα προϊόντα της Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευαζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τη Legrand προσωπικό. Οποιαδήποτε επέμβαση ή επιδιόρθωση πραγματοποιηθεί χωρίς δεσμού, ακυρώνεται ο σύνολο των ευθυνών, δικαιωμάτων αντικατάστασης και εγγυήσεων. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα επωνυμίας Legrand.

(GR)(CY)

⚠️ Меры предосторожности

Установка данного изделия должна выполняться в соответствии с правилами монтажа и предпочтительно квалифицированным электриком. Неправильный монтаж и/или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Запрещается вскрывать корпус изделия, а также разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции. Вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполняться только специалистами, обученными и допущенными к таким работам компанией Legrand. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании. При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только запасные части марки Legrand.

(RU)

