



Legrand France / Pyrénées  
Avenue Larribau  
BP 9008  
64050 PAU cedex 09 - France  
Tél 05 59 92 44 92 - Fax 05 59 02 89 10

# CERTIFICAT DE CONFORMITE CERTIFICATE OF CONFORMITY

N° 007 /10

**APPAREIL(S) :** KIT DE FERMETURE DE PORTES COUPE-FEU  
**SAMPLE DESCRIPTION :**

**REFERENCE(S) :** 040694  
**REFERENCE(S) :**

**REFERENCE(S) ASSOCIEE(S) :**  
**ASSOCIATED REFERENCE(S) :**

**CARACTERISTIQUES :** 24Vcc – 65mA – 1,6W – 90°  
**RATED CHARACTERISTICS :**

**CET (CES) APPAREIL(S) EST (SONT) CONFORME(S) :**  
**THIS (THESE) DEVICE(S) IS (ARE) IN ACCORDANCE WITH :**

A la norme NF S61937-1 de décembre 2003 et NF S61937-2 de décembre 2003, cette conformité est attestée par le rapport d'essais n° SA 06 00 94 établi par CNPP-Vernon Pôle européen de sécurité, Division Protection Mécanique, Laboratoire Protection Incendie, Route de la Chapelle Réanville, CD64 – BP 2265, 27950 Saint-Marcel.

Ce certificat comprend : page 1

This certificate contains : page 1

**Date de délivrance :** 21 décembre 2010  
**Issue date**

Le Responsable Etude et Développement de  
Legrand Pyrénées  
*R&D Manager of Legrand Pyrénées*

**Damien Lefebvre**