

L C I E

LICENCE



LCIE N° 576907L

| | |
|--|---|
| Délivrée à: <i>Delivered to:</i> | LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE |
| Site de fabrication : <i>Factory :</i> | 1456AP |
| Produit: <i>Product:</i> | SORTIE DE CABLE POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES FIXES <i>CABLE OUTLET</i> |
| Marque commerciale (s'il y a lieu): <i>Trade mark (if any):</i> | LEGRAND |
| Modèle, type, référence: <i>Model, type, reference:</i> | Gamme / <i>Series</i> PLEXO Références voir au verso / <i>References see overleaf</i> |
| Caractéristiques nominales et principales: <i>Rating and principal characteristics:</i> | 240V~ou/or 250V~, IP55 |
| Informations complémentaires: <i>Additional informations:</i> | Voir au verso / <i>See overleaf</i> Ajout de références / <i>Addition of references</i> |
| Le produit est conforme à: <i>The product is in conformity with:</i> | EN 60670-22:2006 |
| Documents pris en compte: <i>Relevant documents:</i> | Rapports d'essai / <i>Test reports</i> n° SMT/AP08/H00162.1.2 , n° SMT/AP08/ H00162.2.2 |
| Annule et remplace (s'il y a lieu): <i>Cancel and replaces (if necessary):</i> | Licence n° 60039319R1 du 2007-09-11 |

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 2008-10-27

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Michel BRENON
Directeur de la Certification
Certification Manager

**CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

MODELES / MODELS

| Référence / Reference | Couleur / Colour | |
|-----------------------|---------------------------|--|
| 69889 | Blanc / White | Sortie de câble montage encastré avec organe de serrage intégrés <i>Flush-mounting cable outlet with integral clamping units</i> |
| 69849 | Gris / Grey | |
| 69888 | Blanc / White | Sortie de câble montage encastré pour organe de serrage flottant <i>Flush-mounting cable outlet for floating connecting devices</i> |
| 69848 | Gris / Grey | |
| 70788 | Blanc artic / Artic white | |

CLASSIFICATION

| | |
|---|--|
| Tension d'isolement assignée <i>Rated insulation voltage</i> | 250V : 69888 / 69848 / 70788 240V : 69889 / 69849 |
| Nature du matériau <i>Nature of material:</i> | Isolant <i>Insulating</i> |
| Mode de montage <i>Method of installation</i> | Encastrées, dans des murs non combustibles, plafonds non combustibles ou planchers non combustibles <i>Flush, non-combustible walls, non-combustible ceilings or noncombustible floors.</i> |
| | Emplacement : approprié pour tout type d'installation excepté dans le béton <i>Placement: suitable for all types of installation except into concrete.</i> |
| Type(s) d'entrées (sorties) <i>Type(s) of inlets (outlets)</i> | Avec entrées pour câbles souples <i>With inlets for flexible cables</i> |
| Moyens de fixation <i>Clamping means</i> | Avec serre-câble <i>With cable anchorage</i> |
| Températures minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i> | De -5 °C à +60 °C / -5 °C to +60 °C |
| Méthode de fixation des bornes ou des dispositifs de connexion dans la boîte <i>Method of fixing the terminals or connecting devices in the connecting box</i> | Avec bornes ou dispositifs de connexion incorporés <i>With incorporated terminals or connecting devices</i> |