



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : NF105\_1037**

Titulaire :  
*License Holder:*

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY;  
87045 LIMOGES CEDEX  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**1884LU**

Produit :  
*Product:*

**Luminaire fixe à usage général**  
*Fixed general purpose luminaire*  
Hublot

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

PLEXO  
0 624 00 - 0 624 02

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Class II, 230V, 50 Hz,

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60598-1:2015+A1:2018  
EN 60598-2-1:1989

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n°13414108-775450

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF105\_1023 du/of 12/07/2018. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 27/10/2022

Date de fin de validité / Expiry date:

**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification / Certification Officer  
  
  
LABORATOIRE CENTRAL DES  
INDUSTRIES ELECTRIQUES  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license  
NF105\_1037**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Référence	Tension Fréquence	Douille	Puissance lampe halogène	Puissance lampe fluocompacte	Puissance lampe LED	Couleur	Diffuseur	Classe	IP	IK
0 624 00	230V~ 50/60Hz	E27	55 W	17 W	8 W	Gris / Grey	Transparent	II	54	08
0 624 02						Gris / Grey	Rouge / Red			