



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 641129

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	LEGRAND FRANCE 6, rue Paul Nouel, BP 8 - 76770 MALAUNAY - FRANCE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	LEGRAND FRANCE (0877AP) Z.I. Les coutures 519 rue Jules Ferry - 02120 GUISE - FRANCE
Produit : <i>Product:</i>	Socle de prise de courant <i>Socket-outlet</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	LEGRAND
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	539 00, 539 01
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	16 A, 250 V~, 2P+T/2P+E
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Voir annexe / <i>see annex</i> Mise à jour de la norme / <i>update the standard</i>
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 61-314:2008 +A1:2010
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	Rapports d'essais/tests reports LCIE n°60048015-54 8599 et/and 60048455-548825, 120634-641093
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n°60048455 du 2006-09-28

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-07-26

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Michel BRENON
Directeur de la Certification
Certification Manager



RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

539 00 : en saillie / *surface-type*
539 01 : encastré / *flush-type*

CLASSIFICATION

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	16 A 250 V~
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IP44
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable <i>non-rewirable</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	bornes à vis <i>screw-type</i>
Couleur / <i>Colour</i>	toutes couleurs – autre / <i>any colours - other</i>
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection augmentée <i>increased protection</i>
Présence des obturateurs / <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	socles en saillie <i>surface -type</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception B / <i>design B</i>

