



LCIE

LICENCE



CONDUITS ET PROFILES

LCIE N° : NF004_1114

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE SILLE LE GUILLAUME
80 ROUTE D'EVRON
72140 SILLE LE GUILLAUME
France

Site de fabrication :
Factory:

BTICINO SPA (0617CO)
Strada della Guasca 201 ;
15100 SPINETTA MARENGO (AL)
Italie

Produit :
Product:

Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits rigides
Conduit systems for cable management - Rigid conduit

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

MRL 5557 : 16, 20, 25, 32, 40, 50

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61386-1:2008
EN 61386-21:2004+A11:2011

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°112613-623871K

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF004_1018 du/of 19/07/2018. Changement de titulaire / change of holder

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 20/01/2022

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license NF004_1114

DIMENSIONS/SIZES

Taille / nominal size (mm)	16	20	25	32	40	50
∅ intérieur mini / mini inside ∅ (mm)	13,6	17,7	22,4	29,4	37,4	47,4
Accessoires / Accessories / Mark	manchons/sleeves TILOK cintre/bend TILOK terminaison/encap. TILOK					
Marquage / marking	617 -- LEGRAND					

CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Matériau / Material / Classification	Acier inoxydable [°] : classification 555711674210 Acier galvanisé [°] : classification 555711672310
Résistance à l'écrasement / Resistance to compression	Très-Elevée / Very Heavy
Résistance aux chocs / Resistance to impact	Très-Elevée / Very Heavy
Température minimum / Lower temperature	-45°C
Température maximum / Upper temperature	400°C
Résistance à la flexion / Resistance to bending	Rigide / Rigid
Propriétés électriques / Electrical characteristics	Avec des caractéristiques de continuité électrique / With electrical continuity characteristics
Pénétration des corps solides / Solid objects ingress	IP6X
Pénétration de l'eau / Water ingress	IPX7
Résistance à la corrosion / Resistance against corrosion	Acier inoxydable : Protection intérieure et extérieure forte / High protection inside and outside Acier galvanisé : Protection intérieure et extérieure moyenne / Medium protection inside and outside
Propagation de la flamme / Flame propagation	Non-propagateur de flamme / Non-flame propagating
Résistance à la charge suspendue / Suspended load capacity	Non-déclarée / None declared