



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N° 06015 / 610704

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**LEGRAND FRANCE**

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87045 LIMOGES  
Cedex - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory :*

**2091BA**

Produit:  
*Product:*

Alimentation Electrique de Sécurité Permanent sans coupure

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*

**LEGRAND**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

614 79

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

Classe I, IP20, Tension d'entrée : 230V~ 50/60Hz  
Tension de sortie : 24V DC, Courant d'entrée : 0,13A  
Courant de sortie : 0,19A, Puissance assignée : 5W  
Autonomie : 1 h

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Accumulateurs : Ni-Cd Ni-Cd 1 x 10,8 V + 1 x 12 V / 1,2 Ah KRMT 23/43  
(Modification entité sociale)

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

PE 110-521:2002

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

SMT/BA 08/H00145.1.1

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licence n° 06015 / 586083 du 2009-08-17

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-05-10

**Rémi HANOT**

Responsable de Certification  
Certification Officer

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

