



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE  
DOMESTIQUE

LCIE N° : 693639

Délivrée à : **LEGRAND FRANCE**  
*Delivered to:* 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -  
 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication : **1818AP**  
*Factory:*

Produit : Boîte de connexion à sortie de câble  
*Product:* **Connecting box**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **legrand®**  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence : Gamme NEPTUNE  
*Model, type, reference:* Référence de type NCO01  
 Références commerciales :  
 0 913 39, 0 913 40, 0 913 52, 0 913 54

Caractéristiques nominales et principales : 250 V~  
*Rating and principal characteristics:*

Informations complémentaires : Voir annexe/see annex  
*Additional information:*

Le produit est conforme à : EN 60670-1:2005 +A1:2013  
*The product is in conformity with:* EN 60670-22:2006

Documents pris en compte : Rapports d'essai/test reports n° 137916-677933, 144760-693634,  
*Relevant documents:* 144760-693634A

Annule et remplace (s'il y a lieu) : /  
*Cancels and replaces (if necessary):*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-12-09

**Jean-François BRUEL**  
Responsable de Certification  
Certification Officer

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*





**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**MAIN CHARACTERISTICS**

Références de type	Références commerciales	Désignation	Entrée de câble Type of inlets	Moyens de fixation Clamping means
NCO01	0 913 39	Sortie de câble/cord outlet	Avec/with	Avec serre-câble With cable anchorage
NCO01	0 913 54	Sortie de câble/cord outlet	Avec/with	Avec serre-câble With cable anchorage
/	0 913 40	Obturateur/blank	Sans/without	Sans serre-câble Without cable anchorage
/	0 913 52	Obturateur/blank	Sans/without	Sans serre-câble Without cable anchorage

Tension d'isolement assignée <i>Rated insulation voltage</i>	250 V~
Capacité connexion assignée <i>rated connecting capacity</i>	2,5 mm <sup>2</sup>
Nombre maximal de conducteurs à placer dans la boîte <i>maximum number of conductors to be placed in the box</i>	3 (12 mm maxi)

**CLASSIFICATION**

Nature du matériau / <i>Nature of material</i>	Composite / <i>Composite</i>	
Mode de montage <i>Method of installation</i>	Encastrées, semi-encastrées ou intégrées dans <i>Flush, semi-flush or embedded in:</i>	<p>Murs non combustibles, plafonds non combustibles ou planchers non combustibles <i>Non-combustible walls, non-combustible ceilings or noncombustible floors.</i></p> <p>Murs combustibles, plafonds combustibles ou planchers combustibles <i>Combustible walls, combustible ceilings or combustible floors.</i></p> <p>Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier <i>Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture.</i></p>
Températures minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>	De -5 °C à +60 °C / -5 °C to +60 °C	
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents <i>Boxes and enclosures for hollow walls and the like:</i>	Degré de protection de la partie dans le mur creux <i>According to the degree of protection of the part mounted in the hollow wall</i>	IP20
Méthode de fixation des bornes ou des dispositifs de connexion dans la boîte <i>Method of fixing the terminals or connecting devices in the connecting box</i>	Sans fixation (pour bornes ou dispositifs de connexion flottants) / <i>Without fixing (for floating terminals or connecting devices)</i>	

