

# KIT CENTRALE HEXACT PLUS REF.696028



Centrale 1Porte – GESTION PC



Nouvelle Version 2025



\*OPTION Module GSM  
(DATA ou Data & Appel)



\*Module GSM nécessaire pour la mise à jour

## Caractéristiques Techniques

### EMBALLAGE

Réf.	696028
EAN13	343104696028
Couleur	
Emballage	Carton
Poids emballé	Kg
Poids du produit	Kg
Largeur	mm
Hauteur	mm

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	Lecture / écriture	
Clé de proximité compatible	Réf.	696550 – 696551 – 696552 – 696553 – 696554 – 696557 – 696558 – 696559
Nbre de platines à défilement des noms générés	U	1
Capacité de clés	U	26 000
Capacité de noms interphonie	Noms	500
Initialisation par Terminal Portatif	Réf.	696008
Ajout des clés	sur le site HEXACT WEB ( <a href="https://tonna.hexact.fr">https://tonna.hexact.fr</a> )	
Suppression et modification des clés	sur le site HEXACT WEB ( <a href="https://tonna.hexact.fr">https://tonna.hexact.fr</a> )	
Nombre d'événements	u	2000
Mémoire débrancheable	OUI	
Nombre de plages horaires par clé	3	
Nombre de plages accès libre	3	
Nombre de services VIGIK®	30 services dont 4 pré-enregistrés	
Tête de lecture compatible	Réf.	696232
Etanchéité des têtes de lecture	IP68	
Résistance aux chocs des têtes de lecture	IK10	
Alimentation	12 V = - 1 A	
Dimensions de la centrale H x L x P	mm	73 x 58 x 18
Température de fonctionnement	°C	-20 / 70

### COMPATIBLE

Lecteur VIGIK +	Ref.	696232
MODULE GSM (DATA : mise à jour à distance uniquement)	Ref.	696645
MODULE GSM (DATA + APPEL GSM)	Ref.	696545
VOIX ABONNEMENTS pour la ref.696545 par logement	Ref.	696548
KIT DE PROGRAMMATION HEXACT	Ref.	696537
Programmateur USB seul	Ref.	696535
CARTE GESTIONNAIRE	Ref.	696526
ALIMENTATION	Ref.	648133

## CENTRALE HEXACT PLUS V3




 **VIGIK+**



**696232**  
Version  
après 2024



Nécessitera en 2030 un  
Module GSM (DATA ou  
Data & Appel)



 **VIGIK+**

....se préparer pour l'année 2030


Cette évolution n'aura aucun impact pour les résidents, qui conserveront leurs badges personnels d'accès actuels. Pour profiter du meilleur niveau de sécurité et de service à l'immeuble avec VIGIK+, les copropriétés et leurs gestionnaires doivent mettre à jour le système d'accès du bâtiment.

Ils doivent intégrer cette nouvelle possibilité aux études sur les contrôles d'accès dès à présent.

## Dimensions

### Dimensions et montage

sans couvercle



avec couvercle

