

## Les grilles de réseau pour coffrets S20

Fonction	Référence	Nom. ERDF	Raccordement	Réalimentation	Fixation	Schéma électrique	
Fausse-Coupure 240 <sup>2</sup> 700 cycles*	0540.368	69.80.043	<p><b>Arrivée réseau (700 cycles) :</b> 95-240<sup>2</sup></p> <p><b>Départ réseau (700 cycles) :</b> 1 raccordement 95-240<sup>2</sup> et 1 raccordement 50-150<sup>2</sup></p> <p><b>Dérivations :</b> 3 branchements triphasés 35<sup>2</sup> à perforation d'isolant</p>	Sans	Fixation en 4 points sur bossage avec écrou		