

GRILLE D'ÉTOILEMENT HN 62-S-26

Nom. Enedis	REF MAEC	DESIGNATION
69.80.057	0540 461	Grille d'étoilement HN 62-S-26 pour gamme S20
69.80.503	0540 464	Grille d'étoilement HN 62-S-26 pour gamme S22
69.80.506	0540 483	Grille d'étoilement HN 62-S-26 pour gamme S15
69.80.504	0954 050	Kit fixation grille S22 dans socle S20
69.80.505	0954 051	Kit fixation grille S22 dans socle S15

SPECIFICATION :

HN 62-S-26

DEGRES DE PROTECTION :

IK 2X suivant CEI 60529

IK 07 suivant CEI 62262

FONCTIONS :

Arrivée et départ réseau : 50-150²

Dérivation : 3 branchements triphasés 10 à 35²

Réalimentation prise M12

Connectique

Borne réseau à serrage calibré à dénudage.

Borne de branchements à serrage calibré à perforation d'isolant.

Bornes branchements classe B - 200 cycles conformes à la NFC 63-061

FIXATION :


En trois points sur créneaux du socle haut et borne simple HN 62-S-22

Par 4 vis M8 pour les socles HN 62S20

Sur rails des socles HN 62S15

UTILISATION :

Grille d'extrémité de réseau



MAEC, une société de Groupe Cahors

ZI de Regourd – CS 90149

46003 Cahors Cedex 9 – France

www.groupe-cahors.com

Tél. +33 (0)5 65 35 72 11

Fax +33 (0)5 65 22 61 85

451 012 058 RCS Cahors - APE 2712Z

TVA intracommunautaire FR– 64 451 012 058

