



Réf. 06960

EXTREMITE ISOLANTE CABLE IRVE 50 - 70

Equipement collectif
Electricité BT

Extrémité RF IRVE 50-70

Cette extrémité assure l'isolation des câbles pour parkings IRVE en solution NF C 14-100. Technologie rétractable à froid. Pose sur câbles unipolaires double isolations assemblées par 4 en torsade de tension assignée 0,6/1 kV :

- Section 50 à 70 mm²
- FR-N1 X1 G1 selon NF C 32-323
- U1000-R2V et U100-AR2V selon XP C32-321.

Ce kit est constitué de :

- 4 capots type CRC RF 8-16
- 1 capot type CRC RF 26-48
- Mastic d'étanchéité
- Un rouleau ruban PVC
- Un collier
- Une étiquette traçabilité



Caractéristiques Techniques

Nom. Enedis	69.02.664
Dimensions extérieures H x L x P	En sachet de 200 x 150 x 70 mm
Poids	0,280 kg
Degrés de protection	Classe II, 6 kV, IP55 suivant NF EN 60529
Normes	Enedis-Spec-EICU V2
Installation / Mise en œuvre	Extrémité de câble parking IRVE