



Réf. 0935014R13

ETIQUETTES DE REPERAGE SUR LE BAS DE PORTE

Equipement Collectif
Electricité BT

Etiquettes adhésives numérotées à 3 caractères

En équipement collectif le repérage des portes est obligatoire, chaque logement correspondant au numéro de la dérivation individuelle.

Elles sont en conformité avec la NF C 14-100 et les prescrits Enedis et GRD.

De mise en œuvre simple et rapide par autocollant, elles s'adaptent à tous types de support et permettent une meilleure finition de l'installation.



Caractéristiques techniques :

- 3 caractères
- Dimensions : 30 x 40 mm, ép. 1, 5 mm
- Écriture en blanc sur fond mat

Gravées sur demande selon un guide de numérotation.

La numérotation est conforme à la norme NF C 14-100 :

- le chiffre des centaines indique le numéro d'étage
- le chiffre des dizaines et des unités forment le numéro de l'appartement ou du local sur le palier.

Pour toute demande particulière, nous consulter.

Caractéristiques Techniques

Nomenclature Enedis	-
Dimensions extérieures H x L x P	40 x 30 x 1.5 mm
Poids	- kg
Normes	NF C 14-100
Installation / Mise en œuvre	Support adhésif