



Configuration no. 4: Application par paire / une AHU+ une ODU (puissance du serpentin > 25 kW e < 61 kW) / VRV / Commande Z

- > Le taux de connexion est limité à 90~110%
- > Max.1 kit DX / AHU selon le taux de connexion
- > Régulation par iTM II et/ou régulateurs locaux Daikin (OBLIGATOIRE)



Pompe à chaleur VRV IV CH/Non-CH
Unité VRV / VRV-i à refroidissement par eau



Remarques :

- Un supplément de charge de réfrigérant n'est pas nécessaire tant que la limitation de tuyauterie et le taux de connexion sont respectés.
- La M-box dispose de la sortie C1C2 pour connecter et bloquer le ventilateur. Veuillez vous reporter au boîtier de commande IOM à ce propos.
- *La différence de hauteur maximale dépend des spécifications de l'unité extérieure