LES PRINCIPES DE BASE : Quelles sont les configurations possibles ?

Serpentin DX + Unité extérieure ERQ

Régulation de température de l'air admis ou Régulation de température de l'air repris

ERQ (max. 25 kW)

› **Combinaison par paire** (1 unité extérieure+1 Kit DX)

› **Pompe à chaleur**

Serpentins DX + Unité extérieure VRV IV

Régulation de température de l'air admis ou Régulation de température de l'air repris

Pompe à chaleur VRV IV

(max. 150 kW sur combinaison Multi)

› **Combinaison par paire / Régulation de température de l'air admis ou repris :**

(1 ou plusieurs unités extérieures + 1 AHU)

› **Combinaison Multi / Régulation de température de l'air repris :**

(1 unité extérieure + plusieurs AHU)

Régulation de température de l'air repris

Pompe à chaleur VRV IV & H/R

(max. 150 kW sur combinaison Multi)

› **Combinaison mixte :**

(1 unité extérieure + AHU(s)+VRV U(s))