

Équipement installé en usine pour EHB(H/X)*EA*

Description	EHB(H/X)04E(A/F)6V	EHB(H/X)08E(A/F)*	
Modèle de chauffage uniquement EHBH*	6V (9)	6V (9)	9W (9)
Modèle réversible *HBX*	6V (9)	6V (9)	9W (9)
Chauffage d'appoint 2-4-6kW 1N~230 V	o	o	-
Chauffage d'appoint 2-4-6kW 3~230 V	o	o	-
Chauffage d'appoint 3-6-9kW 3N~400 V	-	-	o

Tableau d'associations extérieures pour EHB(H/X)(04/08)E(A/F)*

Description	ERGA04EAV3	ERGA06EAV3	ERGA08EAV3	ERGA04EAV3A	ERGA06EAV3A	ERGA08EAV3A	ERGA04EAV37
EHBH04E(A/F)* Unité intérieure de chauffage uniquement	o	---	---	o	---	---	o
EHBX04E(A/F)* Unité intérieure réversible	o	---	---	o	---	---	o
EHBH08E(A/F)* Unité intérieure de chauffage uniquement	---	o	o	---	o	o	---
EHBX08E(A/F)* Unité intérieure réversible	---	o	o	---	o	o	---

Disponibilité des kits

Référence	Description	EHB*(04/08)E(A/F)*		
EHBH*	Unité intérieure de chauffage uniquement	04 - 6V	08 - 6V	08 - 9W
EHBX*	Unité intérieure réversible	04 - 6V	08 - 6V	08 - 9W
EKRP1HBAA	CCI E/S numériques	*(1) (2)	o	o
EKRP1AHTA	CCI demande	*(3)	o	o
EKPCCAB4	Câble PC	*(4)	o	o
EKHWS150D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 150 l 1~230 V		o	o
EKHWS180D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 180 l 1~230 V		o	o
EKHWS200D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 200 l 1~230 V		o	o
EKHWS250D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 250 l 1~230 V		o	o
EKHWS300D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 300 l 1~230 V		o	o
EKHWSU150D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 150 l 1~230 V		o	o
EKHWSU180D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 180 l 1~230 V		o	o
EKHWSU200D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 200 l 1~230 V		o	o
EKHWSU250D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 250 l 1~230 V		o	o
EKHWSU300D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire 300 l 1~230 V		o	o
EKHWP300BA	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	*(5)	o	o
EKHWP500BA	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	*(5)	o	o
EKHWP300PBA	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	*(5)	o	o
EKHWP500PBA	Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire	*(5)	o	o
EKHY3PART	Kit de connexion de ballon ECS tiers pour poche à thermistance		o	o
EKHY3PART2	Kit de connexion de ballon ECS tiers pour contact à thermistance		o	o
BZKA7V3	Kit bizona		o	o
KRCS01-1	Capteur intérieur à distance	*(6)	o	o
EKRSCA1	Capteur à distance pour l'extérieur	*(6)	o	o
BRP069A71	Module WLAN	*(7)	o	o
BRC1HH*	ICH (Interface Confort Humain)		o	o
EKRELSG	Relais pour Smart Grid		o	o
EKHBCONV	Kit d'adaptation: de chauffage uniquement à réversible.		o	o
FWXT10ATV3	Convecteur de pompe à chaleur		o	o
FWXT15ATV3	Convecteur de pompe à chaleur		o	o
FWXT20ATV3	Convecteur de pompe à chaleur		o	o
EKRTWA	Thermostat d'ambiance câblé		o	o
EKRTR1	Thermostat d'ambiance sans fil		o	o
EKRSETS	Capteur externe de thermostat d'ambiance	*(8)	o	o

Remarques

- (1) CCI qui propose des raccords de sortie supplémentaires:
- (a) Commande de la source de chaleur externe (fonctionnement relève).
- (b) Commande de l'émission d'un signal MARCHE/ARRÊT du chauffage/rafraîchissement OU du cordon chauffant *KBPTH16* .
- (c) Sortie d'alarme distante
- (2) Des relais supplémentaires sont fournis pour permettre une commande bivalente associée à un thermostat d'ambiance externe.
- (3) La CCI reçoit jusqu'à 4 entrées numériques pour la limitation électrique, uniquement pour le modèle EHB(H/X)(04/08)E(A/F)*.
- (4) Câble de données pour la connexion avec un PC.
- (5) Kit de connexion spécifique disponible: *KSRPS4A.
- (6) Seul 1 capteur à distance peut être raccordé: capteur intérieur OU extérieur.
- (7) La cartouche WLAN est fournie dans le sac d'accessoires de l'unité et est prévue pour être branchée dans la fente pour carte SD sur la MMI-2. En cas de mauvaise réception du signal, la cartouche WLAN peut être retirée et remplacée par le module WLAN.
- (8) Peut uniquement être utilisé en association avec un thermostat d'ambiance sans fil EKTR1.
- (9) La puissance du chauffage d'appoint dépend du réglage de l'interface utilisateur.

Remarque

Seules les associations mentionnées dans ce tableau sont autorisées.