

EKEQD/F/MCBA

N°	Élément	EKEQFCBA	EKEQDCB	EKEQMCBA
1	Télécommande Type câblé	BRC1D528 (*1) BRC1E53A (*1)(*2) BRC1E53B (*1)(*3) BRC1E53C (*1)(*4)(*6) BRC2E52C (*1)(*5)(*6) BRC3E52C (*1)(*5)(*6)	BRC1D528 BRC1E53A (*2) BRC1E53B (*3) BRC1E53C (*4)(*6) BRC2E52C (*5)(*6) BRC3E52C (*5)(*6)	
2	Adaptateur de câblage pour les appareils électriques	/	KRP4A516	
3	Capteur à distance	/	KRCS01-1	
4	Kit de vannes	EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500	EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250	EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

(*1) Outil utile pour l'entretien et l'installation, mais qui n'est pas nécessaire au fonctionnement.

(*2) Langues incluses: allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.

(*3) Langues incluses: anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.

(*4) Langues incluses: albanais, anglais, grec, polonais, russe, slovaque et turc.

(*5) Les langues incluses sont les suivantes:

Pack de langue 1: allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.

Avec le câble informatique EKPCAB3 associé au logiciel Updater, vous pouvez également modifier la langue en:

Pack de langue 2: anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.

Pack de langue 3: anglais, grec, polonais, russe, serbe, slovaque et turc.

(*6) Le pack de langues 3 du dispositif de régulation BRC1E53C7 est différent de celui du dispositif de régulation BRC2/3E52C7.

Attention

- Les boîtes de commande peuvent être connectées aux périphériques DIII-NET suivants: iTouch Manager II et Modbus Interface DIII.
- Associez ce système uniquement à une unité de traitement de l'air fournie sur site.
Ne raccordez pas ce système à d'autres unités intérieures.
- Consultez le tableau des combinaisons pour connaître l'application des kits de vannes.