

**EKEQ**

N.	Pièce	EKEQFCBA	EKEQDCB	EKEQMCSBA
1	Commande à distance / Type câblé	BRC1D528 (*) BRC1E52A(*) BRC1E52B(*) BRC2E52C(*) BRC3E52C(*)		BRC1D528 BRC1E52A BRC1E52B BRC2E52C BRC3E52C
2	Adaptateur de câblage pour dispositifs électriques	/		KRP4A516
3	Capteur à distance	/		KRCS01-1
4	Kit détendeur	EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500	EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250	EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

(\*) Outil accessoire utile pour l'installation et l'entretien, mais non requis pour le fonctionnement

**ATTENTION**

1. Les boîtiers de commande peuvent être raccordés aux dispositifs DIII-NET suivants : iTouch Manager II et Interface Modbus DIII.
2. N'utilisez ce système qu'en combinaison avec une unité de traitement de l'air fournie sur site.
3. Ne raccordez pas ce système sur d'autres unités intérieures.
4. Reportez-vous au tableau de combinaisons pour l'application des kits de détendeurs.