



Modèle	Exigences en matière de diamètre de conduite	
	Diamètre extérieur [mm]	
	Sortie	Admission
EKEXV50	Ø6,40	Ø6,40
EKEXV63	Ø9,52	Ø9,52
EKEXV80	Ø9,52	Ø9,52
EKEXV100	Ø9,52	Ø9,52
EKEXV125	Ø9,52	Ø9,52
EKEXV140	Ø9,52	Ø9,52
EKEXV200	Ø9,52	Ø9,52
EKEXV250	Ø9,52	Ø9,52
EKEXV400	Ø12,70	Ø12,70
EKEXV500	Ø15,90	Ø15,90

3D090632

REMARQUES

1. En ce qui concerne l'échangeur de chaleur de l'unité de traitement de l'air, respectez les tailles de conduite suivantes.

Modèle	Exigences en matière de diamètre de conduite	
	Diamètre extérieur [mm]	
	Sortie	Admission
~ 50	Ø12,7	Ø6,4
63 ~ 125	Ø15,9	Ø9,5
200	Ø19,1	Ø9,5
250	Ø22,2	Ø9,5
400	Ø28,6	Ø12,7
500	Ø28,6	Ø15,9

2. L'unité de traitement de l'air nécessite un échangeur de chaleur avec 2 connexions :
- 1 connexion gaz
 - 1 connexion liquide