I. Tableau de combinaison unité extérieure/unité intérieure

Unité extérieure	EMRQ8A	EMRQ10A	EMRQ12A	EMRQ14A	EMRQ16A
Unité intérieure de type chauffage seul					
EKHVMRD50AAV1	○	○	○	○	○
EKHVMRD80AAV1	○	○	○	○	○
EKHBRD*011*AC*	○	○	○	○	○
EKHBRD*014*AC*	○	○	○	○	○
EKHBRD*016*AC*	○	○	○	○	○
Unité intérieure de type réversible (Chauffage & rafraîchissement)					
EKHVMYD50AAV1	○	○	○	○	○
EKHVMYD80AAV1	○	○	○	○	○

Remarque:
Plusieurs unités extérieures peuvent être connectées à une unité extérieure.
Pour la sélection du nombre d'unités intérieures pouvant être connectées à 1 unité extérieure; Voir 3TW59919-3

II. Disponibilité de kit

0. Kits pour le système : Outil de calcul de système de facturation individuelle : Logiciel disponible sur demande. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur

1. Disponibilité de kits pour unités extérieures

Référence	Description	EMRQ8A	EMRQ10A	EMRQ12A	EMRQ14A	EMRQ16A
En combinaison avec une unité intérieure de type chauffage seul (EKHVMRD* + EKHBRD*AC*)						
KHRQ(M)22M29H8	Collecteur Refnet	○	○	○	○	○
KHRQ(M)22M64H8	Collecteur Refnet			○	○	○
KHRQ(M)22M20T8	Raccord Refnet	○	○	○	○	○
KHRQ(M)22M29T8	Raccord Refnet	○	○	○	○	○
KHRQ(M)22M64T8	Raccord Refnet			○	○	○
En combinaison avec une unité intérieure de type pompe à chaleur (EKHVMYD*)						
KHRQ(M)23M29H8	Collecteur Refnet	○	○	○	○	○
KHRQ(M)23M64H8	Collecteur Refnet			○	○	○
KHRQ(M)23M20T8	Raccord Refnet	○	○	○	○	○
KHRQ(M)23M29T8	Raccord Refnet	○	○	○	○	○
KHRQ(M)23M64T8	Raccord Refnet			○	○	○
KWC25C450	Kit de bac d'évacuation (1)	○	○	○	○	○

2. Disponibilité de kit pour unités intérieures

Référence	Description	Unité intérieure				
		EKHVMRD*		EKHVMYD*		EKHBRD
		50AAV1	80AAV1	50AAV1	80AAV1	
EKHTS200[AB/AC][9]	Ballon d'eau chaude domestique inoxydable 200l	○	○	○	○	Voir le tableau des combinaisons de EKHBRD*
EKHTS260[AB/AC][9]	Ballon d'eau chaude domestique inoxydable 260l	○	○	○	○	
EKHTSU200[AB/AC][9]	Ballon d'eau chaude domestique inoxydable 200l Version Royaume-Uni	○	○	○	○	
EKHTSU260[AB/AC][9]	Ballon d'eau chaude domestique inoxydable 260l Version Royaume-Uni	○	○	○	○	
EKRP1HBAA	Carte électronique d'E/S numériques	○	○	○	○	
EKBUHAA6V3	Dispositif de chauffage de secours 1~(2)	○	○	○	○	
EKBUHAA6W1	Dispositif de chauffage de secours 3~(2)	○	○	○	○	
EKRP1AHTA	Carte électronique de demande (3)	○	○	○	○	
EKRUAHTB	Interface utilisateur à distance	○	○	○	○	
EKRTWA	thermostat d'ambiance câblé (2)	○	○	○	○	
EKRTR1	thermostat d'ambiance à infrarouge (2)	○	○	○	○	
EKRTETS	Capteur à distance pour thermostat d'ambiance (2)	○	○	○	○	

3. Disponibilité de kit pour réservoirs d'eau chaude sanitaire

Référence	Description	Ballon d'eau chaude domestique			
		EKHTS		EKHTSU	
		200AC	260AC	200AC	260AC
EKUHWHTB	Kit optionnel pour UK EKHTSU200-260	-	-	○	○
EKFMAHTB (5)	Kit optionnel pour réservoir autonome	○	○	○	○
EKMBIL1 (6)	Kit en option pour facturation du réservoir monté sur l'unité intérieure	○	○	○	○

Remarque: Autres combinaisons non garanties

(1) Voir le manuel d'installation pour les configurations système admises et pour les règles relatives aux types de raccordements intérieures dédiées., Voir manuel d'installation
(2) requiert la carte électronique de demande EKRP1AHTA.
(3) Pour relier le kit thermostat d'ambiance et le chauffage de secours, il est nécessaire de l'installer.
(4) Le kit inclut la même interface utilisateur qui est livrée en standard avec l'unité intérieure. Il peut être monté près de l'interface utilisateur standard de l'unité intérieure, ou dans un autre emplacement.
Si vous installez deux interfaces utilisateur, désignez-en une comme la maître et l'autre comme l'esclave.
(5) Nécessaire uniquement si le réservoir N'EST PAS installé au sommet de l'unité EKHVM*.
(6) Nécessaire uniquement si le compteur calorifique du réservoir est installé entre le réservoir et l'hydrobox, et le réservoir est monté au sommet de l'unité EKHVM*.