


Unité extérieure



- ① R1T: Thermistance de température d'air extérieur
- ② R2T: Thermistance de l'échangeur de chaleur
- ③ R3T: Thermistance du tuyau d'évacuation
- ④ Y1S: Vanne à 4 voies MARCHÉ Rafraîchissement
- ⑤ S1PH: Commutateur haute pression Réinitialisation automatique
- ⑥ M1F: Ventilateur hélicoidal
- ⑦ M1C: Compresseur
- ⑧ Tuyauterie à fournir

Débit de réfrigérant

- Rafraîchissement
- - -> Chauffage