



4D052719E

REMARQUES

- Total (dB) : (B, G, N déjà rectifié)
- Conditions de fonctionnement :

Échelle A	52,0
Échelle C	63,5

 - Source d'alimentation : 220-240 V 50 Hz, 220 V 60 Hz
 - Chauffage : Température de l'air de reprise : 20 °C BS
Température extérieure : 7 °C BS, 6 °C BH
- Lieu de mesure : chambre anéchoïque
- Le bruit de fonctionnement a été mesuré en chambre anéchoïque ; s'il est mesuré dans des conditions réelles de fonctionnement, la valeur mesurée sera probablement supérieure à cause du bruit ambiant et des réflexions de bruit.
- Emplacement du microphone

