



4D052395K

REMARQUES

- Total (dB) : (B, G, N déjà rectifié)
- Conditions de fonctionnement :
 - Source d'alimentation Y1 : 380-415 V 50 Hz
 - JIS standard
- Lieu de mesure : chambre anéchoïque (valeur de conversion)
- Le bruit de fonctionnement a été mesuré en chambre anéchoïque ; s'il est mesuré dans des conditions réelles de fonctionnement, la valeur mesurée sera probablement supérieure à cause du bruit ambiant et des réflexions de bruit.
- Emplacement du microphone.

Échelle	50Hz
A	57,0
C	66,5

