



### Mode chauffage



### Mode refroidissement



LÉGENDE:

▬ : \* Fonctionnement de l'unité extérieure possible si point de consigne  $\geq 25$  °C  
 \* Possibilité de fonctionnement de la chaudière

▨ : Fonctionnement de la chaudière (température maximum de l'eau en sortie du condenseur : 55 °C)

▧ : Fonctionnement de l'unité extérieure possible, mais aucune garantie de puissance (si la température extérieure < -25 °C, l'unité extérieure s'arrête) (le fonctionnement de l'unité intérieure et de la chaudière continue)

▩ : Zone d'abaissement