


Disponibilité du kit pour E(B/D)LA\*DA\*


Référence	Description	Remarques	E(B/D)LA(09/11/14/16)DA			
			Pas de chauffage d'appoint		Chauffage d'appoint	
			Chauffage uniquement	Réversible	Chauffage uniquement	Réversible
			EDLA(09/11/14/16) DA(V3/W1)	EBLA(09/11/14/16) DA(V3/W1)	EDLA(09/11/14/16) DA3(V3/W1)	EBLA(09/11/14/16) DA3(V3/W1)
EKRP1HBAA	CCI E/S numériques	(1)	o	o	o	o
EKRP1AHTA	CCI demande		o	o	o	o
BRC1HHDA*	Interface utilisateur à distance		o	o	o	o
BRP069A78	WLAN cartridge	(2)	o	o	o	o
EKRELSG	Relay for Smart Grid		o	o	o	o
KRCS01-1	Capteur intérieur à distance	(3)	o	o	o	o
EKRSCA1	Capteur à distance pour l'extérieur	(3)	o	o	o	o
EKPCCAB4	Kit de câble PC		o	o	o	o
EKCC8-W	Interface utilisateur centralisée universelle		o	o	o	o
EKHY3PART	Kit de connexion de ballon ECS tiers pour poche à thermistance	(4) (6)	o	o	o	o
EKHY3PART2	Kit de connexion de ballon ECS tiers pour contact à thermistance	(5) (6)	o	o	o	o
EKLBUCB6W	Kit de chauffage d'appoint	(7)	o	o	-	-
EKMBHP1	Kit de vannes	(7)	-	o	-	-
EKFLSW1	Contacteur de débit	(8)	o	o	o	o
AFVALVE1	Vanne de protection antigel		o	o	o	o
FWXV10-15-20ATV3*	Convecteur de pompe à chaleur	Unité au sol	o	o	o	o
FWXT10-15-20ATV3*	Convecteur de pompe à chaleur	Type mural	o	o	o	o
FWXM10-15-20ATV3*	Convecteur de pompe à chaleur	Faux plafond	o	o	o	o
EKHWS150D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 150   1~230V		o	o	o	o
EKHWS180D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 180   1~230V		o	o	o	o
EKHWS200D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 200   1~230V		o	o	o	o
EKHWS250D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 250   1~230V		o	o	o	o
EKHWS300D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 300   1~230V		o	o	o	o
EKHWSU150D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 150   1~230V	(uniquement pour le Royaume-Uni)	(9)	o	o	o
EKHWSU180D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 180   1~230V	(uniquement pour le Royaume-Uni)	(9)	o	o	o
EKHWSU200D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 200   1~230V	(uniquement pour le Royaume-Uni)	(9)	o	o	o
EKHWSU250D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 250   1~230V	(uniquement pour le Royaume-Uni)	(9)	o	o	o
EKHWSU300D3V3	Ballon d'eau chaude sanitaire LT 300   1~230V	(uniquement pour le Royaume-Uni)	(9)	o	o	o
EKHWP300B	Ballon d'eau chaude sanitaire HT 300	(10) (11)	o	o	o	o
EKHWP500B	Ballon d'eau chaude sanitaire HT 500	(10) (11)	o	o	o	o
EKHWP300PB	Ballon d'eau chaude sanitaire HT 300	(10) (11)	o	o	o	o
EKHWP500PB	Ballon d'eau chaude sanitaire HT 500	(10) (11)	o	o	o	o
BZKA7V3	Kit bizona		o	o	o	o
EKRTWA	Thermostat d'ambiance câblé		o	o	o	o
EKRTR1	Thermostat d'ambiance sans fil		o	o	o	o
EKRTE5	Kit en option de capteur de température externe	(12)	o	o	o	o
EKWUFHTA1V3	Kit multi-zone		o	o	o	o

Remarques

- (1) Des relais supplémentaires sont fournis pour permettre une commande bivalente associée à un thermostat d'ambiance externe.
- (2) This option cannot be installed in certain countries. Refer to the country compliance overview of the option.
- (3) Seul 1 capteur à distance peut être raccordé: capteur intérieur OU extérieur.
- (4) -EKHY3PART- can be used if you have a tank in which you can insert a thermistor.



- (5) -EKHY3PART2- can be used if you have a tank in which you cannot insert a thermistor.



- (6) Conditions for third-party tank  
Tiers avec spécifications identiques à EKHWS\*  
Coil surface >1.05-m² and <3.7-m²  
Tank thermistor and booster heater above heat pump coil.
- (7) Necessity to install a bypass kit -EKMBHP1- to avoid sweat on the BUH, when the BUH is installed in combination with a reversible model.
- (8) -EKFLSW1- is obligatory for Monoblock & Mini-chiller in case Glycol is used.
- (9) Uniquement possible en association avec EKEXPVES
- (10) Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire  
Kit de connexion spécifique disponible.  
Autres options EKRS4A\* Station de la pompe solaire  
Pour l'association avec EKHWP\*, reportez-vous au tableau des associations de EKHWP\*.
- (11) The installation of -EKBH3S\* is mandatory.  
As backup or for tank preheating.  
Pour plus de détails, reportez-vous au guide de référence installateur.
- (12) Utilisable uniquement en combinaison avec le thermostat d'ambiance sans fil.

Remarque

Seules les associations mentionnées dans ce tableau sont autorisées.