

Schéma de raccordement électrique Daikin Monobloc/Minichiller GQI TBM

REMARQUE

Dans le cas d'un câble d'interconnexion : garder une distance minimale par rapport aux câbles d'alimentation > 5 cm

Pour plus d'informations, consultez le schéma de câblage de l'unité

