

Remarques

- ① Toutes les options sont des kits
- ② Cette option contient de l'isolant blanc.
À noter que la formation de saleté est plus facilement visible sur de l'isolant blanc.
Nous vous recommandons de ne pas installer cette option dans des environnements à forte concentration de saleté.
- ③ Pour pouvoir installer l'option de régulation BYCQ140E2GFW1 / BYCQ140E2GFW1B, le dispositif de régulation BRC1E / BRC1H est requis
- ④ L'option BYCQ140E2GFW1 / BYCQ140E2GFW1B ne peut pas être utilisée avec des unités extérieures VRV IV-S, Multi et Non-Inverter Split
- ⑤ Cette option convient à toutes les applications, excepté pour une utilisation dans des environnements gras ou à humidité élevée.
- ⑥ Cette option ne peut pas être utilisée conjointement avec BYCQ140E2GFW1 / BYCQ140E2GFW1B.
- ⑦ Les deux parties du kit d'admission d'air frais sont nécessaires pour chaque unité.
- ⑧ Uniquement possible en association avec BYCQ140E2W1 / BYCQ140E2W1W / BYCQ140E2GFW1
- ⑨ Uniquement possible en association avec BYCQ140E2W1B / BYCQ140E2GFW1B
- ⑩ Uniquement possible en association avec BYCQ140E2W1 / BYCQ140E2W1W
- ⑪ Uniquement possible en association avec BYCQ140E2W1B
- ⑫ Non recommandé en raison de sa fonctionnalité limitée.
- ⑬ Langues incluses: allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.
- ⑭ Langues incluses: anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.
- ⑮ Langues incluses: albanais, anglais, grec, polonais, russe, slovaque et turc.
- ⑯ Le pack de langues 3 du dispositif de régulation BRC1E53C7 est différent de celui du dispositif de régulation BRC2/3E52C7
- ⑰ Les langues incluses sont les suivantes:
Pack de langue 1: allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.
Avec le câble informatique EKPCAB3 associé au logiciel Updater, vous pouvez également modifier la langue en:
Pack de langue 2: anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.
Pack de langue 3: anglais, grec, polonais, russe, serbe, slovaque et turc.
- ⑱ Nécessite le coffret d'installation pour carte de circuit imprimé de l'adaptateur KRP1H98A.
- ⑲ Cette option ne peut pas être utilisée conjointement avec BRP069B82.
- ⑳ Uniquement possible en association avec BRC2/3E52C7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H51(9)W/K/S7, BRC1H81W/S7 de télécommande
- ㉑ Uniquement possible en association avec la télécommande avec fil ou sans fil (par exemple BRC1E, BRC1H, BRC7F)
- ㉒ En associant l'adaptateur Wi-Fi (BRP069B82) à un panneau de décoration autonettoyant (BYCQ140E2GFW1 / BYCQ140E2GFW1B), l'option EWHAR1 devient nécessaire
- ㉓ Cette option ne peut pas être utilisée conjointement avec KRP4A53.
- ㉔ Uniquement possible en association avec BYCQ140E2P
- ㉕ Uniquement possible en association avec BYCQ140E2PB
- ㉖ La fonction de circulation active du flux d'air n'est pas disponible pour ce dispositif de régulation.
- ㉗ ·KEWTSC-2· is a wire harness for the connection of option ·K.RSS·.
·K.RSS· is not an official option. Its sales is an SBU responsibility.