


Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).

- A Echelle
- B Vitesse du ventilateur
- C Haut
- D Support
- Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement		Total dB	
A	B	C	D
dBA	45,0	41,0	37,0

Chauffage		Total dB	
A	B	C	D
dBA	45,0	41,0	37,0

Remarques

- 1 Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
- 2 Bruit de fond déjà pris en compte.
- 3 Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- 4 La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
- 5 Emplacement de mesure: salle anéchoïde