



## Mode rafraîchissement




## Mode chauffage





## Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).


A Échelle

B  Vitesse du ventilateur: Haut

C  Vitesse du ventilateur: moyenne

D  Vitesse du ventilateur: Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement

Total dB

	A	B	C	D
dBA		47	43	38

Chauffage

Total dB

	A	B	C	D
dBA		46	42	37

## Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JISC9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde