



Mode rafraîchissement



Mode chauffage



Légende

dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).


A Échell Vitesse du ventilateur

B Haut

C Support

D Bas

Emplacement du microphone



Rafraîchissement

Total dB

A	B	C	D
dBA	38	32	26

Chauffage

Total dB

A	B	C	D
dBA	38	32	26

Remarques

1. Conditions de fonctionnement: source d'alimentation électrique 220-240 V/220 V 50/60 Hz, norme JIS
2. Bruit de fond déjà pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de fonctionnement et des conditions ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est en conformité avec JIS 9612.
5. Emplacement de mesure: salle anéchoïde