



REMARQUES

1 Total (dB)

Echelle	Débit d'air		
	H	M	L
A	36	34	30

(B.G.N déjà rectifié)

- Point de mesure: Chambre anéchoïque
- Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- Le bruit de fonctionnement est basé sur l'orifice d'aspiration arrière et sur une pression statique extérieure de 15 Pa.
- Conditions de fonctionnement:
Source d'alimentation 220-240V/50Hz, 220V/60Hz
Rafraîchissement: Température d'air repris: 27°CBS, 19°CBH
Température extérieure: 35°CBS, 24°CBH
Chauffage: Température d'air repris: 20°CBS, 15°CBH
Température extérieure: 7°CBS, 6°CBH
- Position du microphone:

