



## REMARQUES

### 1 Total (dB)

Echelle	Débit d'air		
	H	M	L
A	35	33	29

(B.G.N déjà rectifié)

- Point de mesure: Chambre anéchoïque
- Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.
- Le bruit de fonctionnement est basé sur l'orifice d'aspiration arrière et sur une pression statique extérieure de 15 Pa.
- Conditions de fonctionnement:  
Source d'alimentation 220-240V/50Hz, 220V/60Hz  
Rafraîchissement: Température d'air repris: 27°CBS, 19°CBH  
Température extérieure: 35°CBS, 24°CBH  
Chauffage: Température d'air repris: 20°CBS, 15°CBH  
Température extérieure: 7°CBS, 6°CBH
- Position du microphone:

