



No	Dénomination	Description
1	Raccord de tuyau de liquide	Raccord à dudgeon $\varnothing$ 6,4
2	Raccord de tuyau de gaz	Raccord à dudgeon $\varnothing$ 12,7
3	Raccord de tuyau d'évacuation	VP25 (D.E. $\varnothing$ 32)
4	Entrée du câble	
5	Connexion câblée interunités	
6	Borne de mise à la terre	A l'intérieur du boîtier électrique (M4)
7	Réfolement	
8	Grille d'aspiration d'air	
9	Filtere longue durée de vie	
10	Boulon de suspension	

## REMARQUES

- Emplacement de la plaque signalétique de l'unité:
  - Caisson principal: partie inférieure du logement du ventilateur, à l'intérieur de la grille d'aspiration d'air.
  - Panneau de décoration: couvercle de service, à l'intérieur de la grille d'aspiration d'air.
- Lors de la mise en place d'un accessoire optionnel, voir les schémas d'installation correspondants.