



| No | Dénomination | Description |
|----|-------------------------------|--|
| 1 | Raccord de tuyau de liquide | Raccord à dudgeon ø 9,5 |
| 2 | Raccord de tuyau de gaz | Raccord à dudgeon ø 15,9 |
| 3 | Raccord de tuyau d'évacuation | VP25 (D.E. ø 32) |
| 4 | Entrée du câble | |
| 5 | Connexion câblée interunités | |
| 6 | Borne de mise à la terre | A l'intérieur du boîtier électrique (M4) |
| 7 | Refoulement | |
| 8 | Grille d'aspiration d'air | |
| 9 | Filtre longue durée de vie | |
| 10 | Boulon de suspension | |

REMARQUES

- Emplacement de la plaque signalétique de l'unité:
 - Caisson principal: partie inférieure du logement du ventilateur, à l'intérieur de la grille d'aspiration d'air.
 - Panneau de décoration: couvercle de service, à l'intérieur de la grille d'aspiration d'air.
- Lors de la mise en place d'un accessoire optionnel, voir les schémas d'installation correspondants.