


FXMQ250MB



REMARQUES

1. Total (dB) :

Échelle	Débit d'air	
	H	L
A	48	45
C	60	56

(B,G,N déjà rectifié)

2. Lieu de mesure

Chambre anéchoïque

3. Conditions de fonctionnement

Source d'alimentation : 220-240V 50Hz

Conditions standard (JIS)

PSE : 170 Pa

4. Emplacement du microphone.

JIS B8616

5. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions ambiantes et des conditions d'utilisation.

4D101836