



Détail des raccords de tuyauterie

3D067027

| N° | Nom des pièces | Remarque |
|----|---|--|
| 1 | Orifice de raccordement du tube de gaz (à l'unité extérieure) | Raccord à dudgeon Ø9,5 |
| 2 | Orifice de raccordement du tube de gaz (à l'unité intérieure) | Raccord à dudgeon Ø15,9 |
| 3 | Orifice de raccordement du tube de liquide (à l'unité intérieure) | Raccord à dudgeon Ø6,4 |
| 4 | Orifice de raccordement du tube de liquide (à l'unité extérieure) | Raccord à dudgeon Ø6,4 |
| 5 | Borne de mise à la terre | Intérieur du boîtier d'interrupteur (M5) |
| 6 | Orifice de passage du cordon d'alimentation | Ø20 |
| 7 | Orifice de passage du câblage | Ø20 |
| 8 | Orifice d'évacuation | Ø26 |

REMARQUE

- 1 L'orifice d'évacuation se situe sur la plaque inférieure.
Dans le cas de l'utilisation d'un flexible d'évacuation, installez la prise jointe.