


4D065021A

REMARQUES

- Total (dB) :
(B, G, N déjâ rectifié)
- Lieu de mesure :
Chambre anéchoïque (valeur de conversion)
- Le bruit de fonctionnement est mesuré en chambre anéchoïque. En cas de mesures dans des conditions réelles de fonctionnement, la valeur mesurée sera probablement supérieure en raison du bruit ambiant et des réflexions de bruit.
- Conditions de fonctionnement : Source d'alimentation Y1 : 380-415 V 50 Hz
JIS standard
- Emplacement du microphone.

Échelle	50 Hz
A	56,0
C	59,5



Modèle
LREQ6BY1