

Exemple d'association d'unités intérieures	Unité intérieure VRV	Unité intérieure VRV Unité à rafraîchissement	Unité hydrobox basse tension	Unité hydrobox haute tension	AHU (*3)
Unité intérieure VRV	o	o	o	o	o
Unité intérieure VRV Unité à rafraîchissement seul	o	o	o	<i>Non autorisé</i>	o
Unité hydrobox basse tension	o	o	o (*1)	o (*1)	<i>Non autorisé</i>
Unité hydrobox haute tension	o	<i>Non autorisé</i>	o (*1)	o (*1)	<i>Non autorisé</i>
AHU (*3)	o	o	<i>Non autorisé</i>	<i>Non autorisé</i>	o (*2)

#### Remarques

1. ·Les unités intérieures hydrobox· ne peuvent pas être utilisées sans unité intérieure ·VRV·  
Consultez les restrictions sur les taux de connexion.
2. ·Les unités de traitement de l'air (AHU)-/rideaux d'air ne peuvent pas être utilisé(e)s sans unité intérieure ·VRV·.  
Consultez les restrictions sur les taux de connexion.
3. Les unités suivantes sont considérées comme des unités de traitement de l'air :
  - 3.1 ·EKEXV + EKEQM + serpent AHU·
  - 3.2 Rideau d'air ·Biddle·
  - 3.3 Unité ·FXMQ\*MF·