

**Remarques**

1. Ces chiffres indiquent le facteur de correction de puissance lié à la longueur de tuyauterie pour une unité intérieure standard chargée au maximum (avec le thermostat réglé au maximum) dans des conditions standard. En outre, dans des conditions de charge partielle, il existe uniquement un écart mineur pour le rapport de correction de la puissance, comme indiqué sur les illustrations ci-dessus.

2. **Mode de calcul de la puissance des unités extérieures.**

La puissance maximale du système est soit la puissance totale des unités intérieures ou la puissance maximale des unités extérieures comme indiqué ci-dessous, selon la valeur la moins importante.

**Rapport de connexion intérieure ≤ 100%.**

=  X

**Rapport de connexion intérieure > 100%.**

=  X

3. **Augmentation de la taille du tuyau de liquide principal**

Modèle	Ø standard côté liquide	Augmentation Ø côté liquide
20HP	15,9	19,1
32+34HP	19,1	22,2

Pour des informations sur les configurations de systèmes autorisées et sur les règles liées à l'augmentation du diamètre de la conduite principale de liquide, consultez le manuel d'installation.


4. **Longueur équivalente totale**

=  X  +

Sélectionnez le facteur de correction dans le tableau suivant.

Modèle	Rapport de correction pour la capacité de rafraîchissement		Rapport de correction pour la capacité de chauffage	
	Taille standard	Augmentation de la taille	Taille standard	Augmentation de la taille
20+32+34HP	1	0,5	1	0,4

5. **Exemple 20HP**



**Longueur équivalente totale**

- Mode rafraîchissement = 80 m x 0,5 + 40 m = 80 m
- Mode chauffage = 80 m x 0,4 + 40 m = 72 m

**Taux de correction de la puissance (différence de hauteur = 0)**

- Mode rafraîchissement = 0,88
- Mode chauffage = 1,0