



4D052395K

REMARQUES

- Total (dB) :
(B, G, N déjà rectifié)
- Conditions de fonctionnement :
Source d'alimentation : Y1 : 380-415 V 50 Hz
JIS standard
- Lieu de mesure : Chambre anéchoïque (valeur de conversion)
- Le bruit de fonctionnement a été mesuré en chambre anéchoïque ; s'il est mesuré dans des conditions réelles de fonctionnement, la valeur mesurée sera probablement supérieure à cause du bruit ambiant et des réflexions de bruit.
- Emplacement du microphone.

Échelle	50 Hz
A	57,0
C	66,5

