

VRV4

Pompe à chaleur

Limitations en matière d'association d'unités intérieures

(2/2)

Tableau d'associations	RYYQ*	RYYQ*	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ*	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ*
	Chauffage simple continu	Chauffage multiple continu	Chauffage simple non continu	Chauffage multiple non continu
VRV* DX unité intérieure	O	O	O	O
RA DX unité intérieure	O	X	O	X
Unité hydrobox	O	O ₁	O	O ₁
Unité de traitement de l'air (AHU) ²	O	O	O	O

O: Autorisé

X: Non autorisé

Remarques1. O₁

- Disponible sur demande par le biais de la procédure SPN.

2. (2) Les unités suivantes sont considérées comme des unités de traitement de l'air:

→ EKEXV + EKEQ(MA/FA) + AHU serpentin

→ Biddle rideau d'air

→ FXMQ_MF unités