

RXMLQ-T
RXYLQ-T

Numéro	Élément		Unité simple			Unité multi ·2·	Unité multi ·3·
			RXYLQ10	RXYLQ12	4RXYLQ10		
I.	Colonne Refnet		KHRQ22M29H				
			KHRQ22M64H				
			---	---	---		
II.	Joint Refnet		KHRQ22M20T				
			KHRQ22M29T9				
			---	---	---		
III.	Kit de multiconnexion pour l'extérieur	Voir remarque ·2·.	---	---	---	BHFQ22P1007	---
IV.	Kit de multiconnexion pour l'extérieur	Voir remarque ·2·.	---	---	---	---	BHFQ22P1517
Numéro	Élément		Unité simple			Unité multi ·2·	Unité multi ·3·
			RXYLQ10	RXYLQ12	4RXYLQ10		
1a	Sélecteur chaud/froid (contacteur)	Voir remarque ·3 et 4·.	KRC19-26A				
1b	Sélecteur froid/chaud (CI)	Voir remarque ·3·.	BRP2A81				
1d	Sélecteur froid/chaud (boîtier d'attache)	Voir remarque ·4·.	KJB111A				
2	Configurateur VRV		EKPCAB				
3	Boîtier sélecteur d'embranchement	·2· unités	BPMKS967A2				
		·3· unités	BPMKS967A3				
4	CI de demande	Voir remarque ·5·.	DTA104A61/62*				
5	Plaque de montage de CI de demande		KKS26B1*				

REMARQUES

1. Toutes les options sont des kits
2. Uniquement pour les unités multiples
3. L'utilisation de la fonction de sélecteur froid/chaud requiert les options ·1a· et ·1b·.
4. Le montage de l'option ·1d· requiert l'option ·1a·.
5. Pour installer le CI de demande sur le type à gros châssis, la plaque de montage du CI de demande est nécessaire.