

RXYQ-U  
RYYQ-U  
RYMQ-U

## VRV4

### Pompe à chaleur

#### Limitations en matière d'association d'unités intérieures

(2/2)

Tableau d'associations	RYYQ*	RYYQ*	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ*	RXYQ* RXMLQ* RXYLQ*
	Chauffage simple continu	Chauffage multiple continu	Chauffage simple non continu	Chauffage multiple non continu
VRV* DX unité intérieure	O	O	O	O
RA DX unité intérieure	O	X	O	X
Unité hydrobox	O	O <sub>1</sub>	O	O <sub>1</sub>
Unité de traitement de l'air (AHU) <sup>2</sup>	O	O	O	O

O: Autorisé

X: Non autorisé

#### Remarques

1. O<sub>1</sub>
  - Disponible sur demande par le biais de la procédure SPN.
2. (2) Les unités suivantes sont considérées comme des unités de traitement de l'air:
  - EKEXV + EKEQ(MA/FA) + AHU serpentin
  - Biddle rideau d'air
  - FXMQ\_MF unités