



Remarque

(1) Indication schématique

Les illustrations peuvent ne pas correspondre à l'aspect réel de l'unité.

(2) Ce schéma a uniquement pour but d'illustrer les limitations en matière de longueur de tuyauterie.

L'association de types d'unités intérieures n'est pas autorisée.

Reportez-vous au tableau d'associations 3D079543 pour plus de détails concernant les associations autorisées.

		Longueur de tuyauterie autorisée		Différence maximale de hauteur	
		BP à RA	EXV à AHU	BP à RA	EXV à AHU
		(F)	(K)	(H4)	(H5)
Raccord deRA		2~15m	-	5m	-
Raccord deAHU	Paire	-	≤5m	-	5m
	Multiple⁽¹⁾	-	≤5m	-	5m
	Mélange⁽²⁾	-	≤5m	-	5m

Remarque

(1) Plusieurs unités de traitement de l'air (AHU)(kits EKEXV + EKEQ).

(2) Mélange d'unités AHU et VRV DX indoor