

Liste de compatibilité d'unités intérieures DX non R410A pour la pompe à chaleur VRV4-Q

Type d'unité intérieure	Modèles Unified	Modèles R22
Plafonnier encastré	FXYBP*K7V19	FXYB*K*
	FXYSP*KA7V19	FXYB*K*
	FXYMP*KV19	FXYM*K*
Suspension au plafond - 2 voies de soufflage	FXYCP*K7V19	FXYC*K*
Suspension au plafond - 4 voies de soufflage	FXYFP*KB7V19	FXYF*K*
Suspension au plafond - cassette en coin	FXYKP*KV19	FXYK*K*
Suspension au plafond	FXYHP*KVE9	FXYH*K*
Montée sur sol	FXYL(M)P*KV19	FXYL(M)*K*
Montage mural	FXYAP*KV19	FXYA*K*

REMARQUES

Restrictions concernant le raccordement des unités intérieures :

(1) VRV4-Q n'est utilisable que si toutes les unités intérieures correspondent à l'un des groupes de modèles suivants :

- Tous les modèles R410A DX
- Tous les modèles Unified : reportez-vous au tableau ci-dessus. Certains modèles requièrent un réglage spécial. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.
- Tous les modèles R22 DX → connexion autorisée uniquement sur demande SPN

(2) Si les unités intérieures ne sont pas des modèles R410A, un réglage spécial de l'unité extérieure est requis (explication dans le manuel d'installation)

(3) La combinaison de

- modèles Unified et R410A n'est pas autorisée
- modèles Unified et R22 n'est pas autorisée
- modèles R410A et R22 n'est pas autorisée

(4) Le remplacement des systèmes AHU non R410A est possible uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

- en cas de système ERX* existant
- si le serpentin de l'unité de traitement de l'air et la tuyauterie à prévoir sur site peuvent supporter une pression nominale de 33 bar
- le remplacement du boîtier de commande (EKEQ*) et du kit de détendeur (EKEXV*) pour le type R410A est fait
- AHU-installation en paire (1 unité extérieure vers 1 AHU) utilisée

(5) Les limites d'utilisation des unités intérieures DX avec la pompe à chaleur VRV4 -Q sont soumises aux règles mentionnées dans 3D084965 et 3D084966.