


Restrictions sur les tuyauteries à prévoir sur site pour la pompe à chaleur VRV4-Q (2/3)



REMARQUES

1. Indication sur le schéma : les illustrations peuvent varier par rapport à l'aperçu de l'unité réelle.
2. Le système affiché permet uniquement d'illustrer les limites de longueur de tuyauterie ! La combinaison des types d'unités intérieures affichés n'est pas autorisée. Voir 3D084966 pour les combinaisons autorisées.

		Longueur de conduite admise	Différence de hauteur maxi
		EXV à AHU (K)	EXV à AHU (H5)
Connexion AHU	Paire	≤5 m	5 m