

VRV4-S**Pompe à chaleur****Limitations en matière d'association d'unités intérieures**

Tableau d'associations	RXYSCQ4~6TMV1B	RXYSQ4~6T7V1B	RXYSQ4~6T7Y1B	RXYSQ8~12TMY1B
VRV* DX unité intérieure	O	O	O	O
RA DX unité intérieure	O	O	O	O
Unité hydrobox	X	X	X	X
Unité de traitement de l'air (AHU) ⁽²⁾	O	O	O	O

O: Autorisé

X: Non autorisé

Remarques

(2) Les unités suivantes sont considérées comme des unités de traitement de l'air:

- EKEXV + EKEQ(MA/FA) + AHU serpentin
- Biddle rideau d'air
- FXMQ_MF unités