

## VRV4-S

## Pompe à chaleur

## Limitations en matière d'association d'unités intérieures

(2/2)

Tableau d'associations	RXYSCQ4~5TMV1B	RXYSQ4~6T7V1B	RXYSQ4~6T7Y1B	RXYSQ8~12TMY1B
CoffretVRV* DX + unité intérieure	O	O	O	O
CoffretRA DX + unité intérieure	O	O	O	O
Unité hydrobox	X	X	X	X
Unité de traitement de l'air (AHU) (2)	O	O	O	O

O: Autorisé

X: Non autorisé

Remarques

- (2) Les unités suivantes sont considérées comme des unités de traitement de l'air:
  - EKEXV + EKEQ(MA/FA) + AHU serpentin
  - Biddle rideau d'air
  - FXMQ\_MF unités